埔里營運所2024年9月份水質數據

埔里埔里鎮 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮東華路132號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.59	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮中山路二段94號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮西安路一段175號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮四維路99號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	6.6	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮中華路244號	-
濁度(NTU)	0.40	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

公林魚池鄉 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉金天巷1-2號(土地公廟)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉魚池街360號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉東興巷7-8號	-

濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉新城村通文巷49號之6(古龍工藝社)	-
濁度(NTU)	0.15	2
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉魚池街103號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉中山路439號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月25日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉中山路160號(日月潭消防隊)	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮杷城里南興街3-5號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮民有二街20號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.67	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮大城路9號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.62	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮東華路157號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.68	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮東華路公路局保養場	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.74	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮三民路38號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大坪頂埔里鎮 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮西安路三段236號	-

濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

東光魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉東光村慶隆巷6-4號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

公林魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉金天巷1-2號(土地公廟)	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉魚池街360號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉東興巷7-8號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉新城村通文巷49號之6(古龍工藝社)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉魚池街103號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉中山路439號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.20-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

日月潭魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉中山路160號(日月潭消防隊)	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	3	100

德化魚池鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣魚池鄉中正路277號	-
濁度(NTU)	1.3	2
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.68	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	27	100

國姓國姓鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣國姓鄉長流村大長路573-3號	-
濁度(NTU)	0.50	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

國姓國姓鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣國姓鄉石門村國姓路187-5號	-

濁度(NTU)	0.60	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

國姓國姓鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣國姓鄉福龜村中正路一段12號之1	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

國姓國姓鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣國姓鄉國姓村中興路432號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

國姓國姓鄉 | 2024年09月10日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣國姓鄉中正路二段322號	-
濁度(NTU)	0.55	2
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮杷城里南興街3-5號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮隆生路93-8號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮民有二街20號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮中山路三段558號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮大城路9號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮東華路132號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮東華路157號	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮東華路公路局保養場	-
濁度(NTU)	0.35	2

pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮中山路二段94號	-
濁度(NTU)	1.1	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮西安路一段175號	-
濁度(NTU)	0.20	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮籃城路21號(籃城社區發展協會)	-
濁度(NTU)	0.25	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮四維路99號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮三民路38號	-
濁度(NTU)	0.65	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮中華路244號	-
濁度(NTU)	0.45	2
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

埔里埔里鎮 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣埔里鎮建國路121號	-
濁度(NTU)	0.30	2
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

霧社仁愛鄉 | 2024年09月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	南投縣仁愛鄉大同村仁和路1號(土地公廟)	-
濁度(NTU)	0.55	2
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100