大雅營運所2026年7月份水質數據

神岡神岡區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市神岡區北庄里中山路1381-1號(圳岸路口)	-
濁度(NTU)	1.3	2
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

神岡神岡區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市神岡區神岡里中正路26號	-
濁度(NTU)	1.0	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

神岡神岡區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市神岡區庄前里神林路75號	-
濁度(NTU)	0.35	2
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

神岡神岡區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市神岡區山皮里和平路16號	-
濁度(NTU)	0.35	2

pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大雅大雅區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大雅區雅環路二段286號	-
濁度(NTU)	0.55	2
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大雅大雅區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大雅區秀山路36號	-
濁度(NTU)	0.85	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.71	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

大雅大雅區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	臺中市大雅區和平路92-1號	-
濁度(NTU)	1.2	2
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

公館沙鹿區 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)

取樣地點	臺中市沙鹿區中航路1段658號	-
濁度(NTU)	0.70	2
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100