新市服務所2025年7月份水質數據

台南安定區 | 2025年07月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	033	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	24.8	--
備註	安定區中沙里中崙23號	地點

台南大內區 | 2025年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	258	編號
濁度(NTU)	0.85	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.7	--
備註	大內區石子瀨122之21號	地點

台南安定區 | 2025年07月02日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	032	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.9	--
備註	安定區港口里244之31號	地點

台南善化區 | 2025年07月02日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	030	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	善化區中正路376號	地點

台南善化區 | 2025年07月02日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	031	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--

備註	善化區文昌路26-11號	地點

台南善化區 | 2025年07月02日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	262	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.8	--
備註	善化區北子店183號	地點

台南新市區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	050	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.73	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.1	--
備註	新市區潭頂里544號	地點

台南新市區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	053	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	32.0	--
備註	新市區長安街104號	地點

台南新市區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	054	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	2	100
水溫(℃)	31.5	--
備註	新市區民生路230號	地點

台南新市區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	055	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.8	--

備註	新市區中正路180號	地點

台南山上區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	051	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.9	--
備註	山上區新庄里58-6號	地點

台南山上區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	052	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.69	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.0	--
備註	山上區山上里201-2號	地點

台南左鎮區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	114	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.4	--
備註	左鎮區中正路128號	地點

台南新化區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	111	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.67	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.4	--
備註	新化區北勢176之1號	地點

台南新化區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	112	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.32	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	14	100
水溫(℃)	32.0	--

備註	新市區永就里55-7號	地點

台南新化區 | 2025年07月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	113	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.68	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.2	--
備註	新化區那菝林2之8號	地點