玉井營運所2025年11月份水質數據

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	001	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	玉井區層林里175號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	002	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.6	--
備註	玉井區望明里劉陳100號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	004	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	玉井區三和里17-1號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	005	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	玉井區民權路116號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	006	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.59	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.6	--

備註	玉井區民族路249號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	008	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.0	--
備註	玉井區中正里健康街102號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	017	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.2	--
備註	玉井區三埔里1-8號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	018	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.67	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.0	--
備註	玉井區沙田里22-60號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	019	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	10	100
水溫(℃)	28.6	--
備註	玉井區中華路297號	地點

楠玉玉井區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	020	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.6	--

備註	玉井區豐里里113-3號	地點

楠玉楠西區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	009	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	楠西區龜丹里1-1號	地點

楠玉楠西區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	010	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.6	--
備註	楠西區鹿田里油車16-14號	地點

楠玉楠西區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	011	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.6	--
備註	楠西區灣丘里鳳興2-1號	地點

楠玉楠西區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	012	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	30.2	--
備註	楠西區茄拔路273號	地點

楠玉楠西區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	013	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.6	--

備註	楠西區東勢里水庫路400號	地點

楠玉楠西區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	015	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.2	--
備註	楠西區密枝里102-3號	地點

楠玉楠西區 | 2025年11月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	016	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.0	--
備註	楠西區照興里興北65-8號	地點

台南南化區 | 2025年11月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	115	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.2	--
備註	南化區西埔里133號	地點

台南南化區 | 2025年11月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	116	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.1	--
備註	南化區南化里29號之3	地點

台南南化區 | 2025年11月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	119	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.72	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.1	--

備註	南化區北寮里2號	地點

台南南化區 | 2025年11月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	120	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.76	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.6	--
備註	南化區北寮里154號	地點