台南服務所2025年5月份水質數據

台南北區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	081	編號
濁度(NTU)	0.95	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	9	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	北區林森路3段209號	地點

台南中西區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	078	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.6	--
備註	中西區友愛街38號	地點

台南中西區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	079	編號
濁度(NTU)	0.90	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.30	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.0	--
備註	中西區南寧街104號	地點

台南中西區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	080	編號
濁度(NTU)	0.85	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.2	--
備註	中西區府連路20號	地點

台南東區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	063	編號
濁度(NTU)	0.60	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.72	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	25.6	--

備註	東區裕農路595號	地點

台南東區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	064	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.72	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	25.8	--
備註	東區莊敬路64號	地點

台南東區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	065	編號
濁度(NTU)	0.60	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.61	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.0	--
備註	東區東門路1段215號	地點

台南東區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	066	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.71	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.0	--
備註	東區中華東路3段108號	地點

台南東區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	068	編號
濁度(NTU)	0.55	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.62	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.2	--
備註	東區崇德五街79號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	069	編號
濁度(NTU)	0.55	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.4	--

備註	南區中華南路1段112號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	070	編號
濁度(NTU)	0.95	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.65	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.8	--
備註	南區永成路3段529號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	071	編號
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.6	--
備註	南區興隆路156號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	072	編號
濁度(NTU)	0.65	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.30	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.0	--
備註	南區喜樹路314號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	073	編號
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.0	--
備註	南區明興路977號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	074	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.8	--

備註	南區金華路1段190號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	075	編號
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	南區健康路2段284號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	076	編號
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.2	--
備註	南區新信路6號	地點

台南南區 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	077	編號
濁度(NTU)	0.90	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.4	--
備註	南區新興路273號	地點

台南北區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	082	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	11	100
水溫(℃)	27.9	--
備註	北區開元路67號	地點

台南北區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	083	編號
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.0	--

備註	北區公園路796號	地點

台南北區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	084	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.64	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	25.4	--
備註	北區西門路4段293號	地點

台南北區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	085	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	25.8	--
備註	北區西門路3段43號	地點

台南中西區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	086	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	中西區金華路4段17號	地點

台南中西區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	087	編號
濁度(NTU)	0.70	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.8	--
備註	中西區府前路2段244號	地點

台南安平區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	088	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.2	--

備註	安平區永華路2段210號	地點

台南安平區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	089	編號
濁度(NTU)	0.85	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	安平區健康三街480號	地點

台南安平區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	090	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.2	--
備註	安平區安北路42號	地點

台南安平區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	091	編號
濁度(NTU)	0.65	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.2	--
備註	安平區國勝路35巷17號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	093	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.8	--
備註	安南區顯宮二街1號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	094	編號
濁度(NTU)	0.55	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.2	--

備註	安南區安中路6段225號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	095	編號
濁度(NTU)	0.60	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	安南區公學路4段264-1號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	097	編號
濁度(NTU)	0.90	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	安南區安中路4段142號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	098	編號
濁度(NTU)	1.0	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.32	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.2	--
備註	安南區安中路2段316號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	099	編號
濁度(NTU)	0.95	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.2	--
備註	安南區海佃路2段409號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	100	編號
濁度(NTU)	0.95	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.6	--

備註	安南區安通路5段499號	地點

台南安南區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	101	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.2	--
備註	安南區安和路1段382-3號	地點

台南南區 | 2025年05月14日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	263	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.0	--
備註	南區機場路775號	地點