# 麻豆服務所2026年2月份水質數據

台南官田區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 022 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.69 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 22.8 | -- |
| 備註 | 官田區烏山頭59-2號 | 地點 |

台南官田區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 023 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.69 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 21.6 | -- |
| 備註 | 官田區八田路三段水廠巷2號 | 地點 |

台南六甲區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 024 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.62 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 22.0 | -- |
| 備註 | 六甲區中山路208號 | 地點 |

台南六甲區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 025 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.61 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 21.3 | -- |
| 備註 | 六甲區中社里428號 | 地點 |

台南下營區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 026 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.40 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 22.4 | -- |

| | | |
|---|---|---|
| 備註 | 下營區文化街73號 | 地點 |

台南下營區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 027 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.59 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 20.8 | -- |
| 備註 | 下營區中山路一段318號 | 地點 |

台南麻豆區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 028 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.1 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.52 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 20.4 | -- |
| 備註 | 麻豆區興中路211號 | 地點 |

台南麻豆區 | 2026年02月09日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 029 | 編號 |
| 濁度(NTU) | 0.60 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 8.0 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.50 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群(CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數(CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 水溫(℃) | 20.8 | -- |
| 備註 | 麻豆區興國路29-9號 | 地點 |