永康服務所2025年7月份水質數據

台南永康區 | 2025年07月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	049	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.63	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.6	--
備註	永康區龍橋街206號	地點

台南永康區 | 2025年07月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	056	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.7	--
備註	永康區蔦松一街80號	地點

台南永康區 | 2025年07月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	057	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	永康區永大路2段81號	地點

台南永康區 | 2025年07月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	059	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.4	--
備註	永康區成功路103號	地點

台南永康區 | 2025年07月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	060	編號
濁度(NTU)	0.338	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.51	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	1	100
水溫(℃)	27.0	--

備註	永康區大橋二街137號	地點

台南永康區 | 2025年07月09日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	061	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.58	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.7	--
備註	永康區中山南路316巷4號-1	地點