佳里服務所2026年6月份水質數據

台南西港區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	035	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.72	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.6	--
備註	西港區中山路48號	地點

台南西港區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	034	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.78	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	西港區中山路16號	地點

台南將軍區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	042	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	將軍區忠興里42-10號	地點

台南將軍區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	043	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.80	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.5	--
備註	隹里區延平路217號	地點

台南將軍區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	044	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.5	--

備註	將軍區西華里29號	地點

台南佳里區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	047	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.69	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.4	--
備註	佳里區新生路389號	地點

台南佳里區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	036	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.9	--
備註	佳里區興化里570-18號	地點

台南學甲區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	037	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.74	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.7	--
備註	學甲區華宗路258號	地點

台南學甲區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	038	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.4	--
備註	學甲區中山路186號	地點

台南學甲區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	039	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.0	--

備註	學甲區白渚里中州16號	地點

台南北門區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	040	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.32	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.6	--
備註	北門區鯤江里蚵寮825號	地點

台南北門區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	041	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.32	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.6	--
備註	北門區仁里里二重港118號	地點

台南七股區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	045	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.30	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.0	--
備註	七股區玉成里26-10號	地點

台南七股區 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	046	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.0	--
備註	七股區大埕375號	地點