歸仁服務所2024年3月份水質數據

台南仁德區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	102	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.49	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	23.2	--
備註	仁德區二行一路147號	地點

台南仁德區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	103	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.57	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	23.0	--
備註	仁德區保安里中正路1段258號	地點

台南仁德區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	104	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.93	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	22.6	--
備註	仁德區保安里中正路2段932號	地點

台南仁德區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	105	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.94	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	23.6	--
備註	仁德區中山路475號	地點

台南歸仁區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	106	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.00	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	22.6	--

備註	歸仁區中山路3段83號	地點

台南歸仁區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	109	編號
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.82	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	24.4	--
備註	歸仁區中山路2段6號	地點

台南歸仁區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	110	編號
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.93	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	23.4	--
備註	歸仁區民生北街237號	地點

台南關廟區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	107	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.95	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	22.4	--
備註	關廟區山西里中山路2段145號	地點

台南關廟區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	108	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.89	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	22.6	--
備註	關廟區大仁街407號	地點

台南龍崎區 | 2024年03月11日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	281	編號
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.98	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.2	--

備註	龍崎區新市子158號	地點

台南仁德區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	103	編號
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.55	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.66	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	26.1	--
備註	仁德區保安里中正路1段258號	地點

台南歸仁區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	109	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.14	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.71	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	25.2	--
備註	歸仁區中山路2段6號	地點

台南關廟區 | 2024年03月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	107	編號
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.01	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	23.7	--
備註	關廟區山西里中山路2段145號	地點