白河營運所2025年5月份水質數據

台南後壁區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	001	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.31	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	18	100
水溫(℃)	31.0	--
備註	後壁區墨林里菁寮262-16號	地點

台南後壁區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	003	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	28.4	--
備註	後壁區新東里60-1號	地點

台南白河區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	004	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.8	--
備註	白河區中正路101號	地點

台南白河區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	007	編號
濁度(NTU)	0.55	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	30.0	--
備註	白河區中山路1-433號	地點

台南白河區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	264	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	15	100
水溫(℃)	30.1	--

備註	白河區外角里庄內15-2號	地點

台南東山區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	008	編號
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	27.8	--
備註	東山區東山里219-2號	地點

台南東山區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	010	編號
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	31.2	--
備註	東山區科里里下庄子1-14號	地點

台南東山區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	011	編號
濁度(NTU)	0.50	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.5	--
備註	東山區東河里吉貝耍16-1號	地點

台南柳營區 | 2025年05月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	020	編號
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.60	0.2-1.0
大腸桿菌群(CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數(CFU/毫升)	<1	100
水溫(℃)	29.2	--
備註	柳營區義士路1段392號	地點