

南化淨水場水質數據

2026年 第1季

| 檢項(Check Item)   | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 濁度(NTU)          | 0.25               | 2                   |
| 色度(鉑鈷單位)         | <5                 | 5                   |
| 臭度(初嗅數)          | <1                 | 3                   |
| pH值              | 8.1                | 6.0-8.5             |
| 氯鹽(mg/L)         | 6.32               | 250                 |
| 硫酸鹽(mg/L)        | 40.3               | 250                 |
| 氟鹽(mg/L)         | 0.11               | 0.8                 |
| 氨氮(mg/L)         | 0.02               | 0.1                 |
| 亞硝酸鹽氮(mg/L)      | ND                 | 0.1                 |
| 硝酸鹽氮(mg/L)       | 0.19               | 10                  |
| 總溶解固體量(mg/L)     | 188                | 500                 |
| 自由有效餘氯(mg/L)     | 0.71               | 0.2-1.0             |
| 總硬度(mg/L)        | 126                | 300                 |
| 鐵(mg/L)          | 0.00849            | 0.3                 |
| 錳(mg/L)          | 0.00026            | 0.05                |
| 鋁(mg/L)          | 0.0241             | 0.2                 |
| 大腸桿菌群(CFU/100mL) | <1                 | 6                   |
| 總菌落數(CFU/mL)     | <1                 | 100                 |
| 陰離子界面活性劑(mg/L)   | ND                 | 0.5                 |
| 鉻(mg/L)          | 0.00007            | 0.05                |
| 鎳(mg/L)          | 0.00036            | 0.02                |
| 銅(mg/L)          | 0.00104            | 1                   |
| 鋅(mg/L)          | 0.00248            | 5                   |
| 砷(mg/L)          | 0.00018            | 0.01                |
| 硒(mg/L)          | ND                 | 0.01                |
| 鉬(mg/L)          | 0.00074            | 0.07                |
| 銀(mg/L)          | ND                 | 0.05                |

|                  |         |        |
|------------------|---------|--------|
| 鎘(mg/L)          | ND      | 0.005  |
| 銻(mg/L)          | ND      | 0.07   |
| 銻(mg/L)          | 0.00012 | 0.01   |
| 鋇(mg/L)          | 0.0225  | 2      |
| 汞(mg/L)          | ND      | 0.001  |
| 鉛(mg/L)          | 0.00007 | 0.01   |
| 總三鹵甲烷(mg/L)      | 0.0104  | 0.08   |
| 溴酸鹽(mg/L)        | ND      | 0.01   |
| 氰鹽(mg/L)         | ND      | 0.05   |
| 酚(mg/L)          | ND      | 0.001  |
| 巴拉刈(mg/L)        | ND      | 0.01   |
| 靈丹(mg/L)         | ND      | 0.0002 |
| 安殺番(mg/L)        | ND      | 0.003  |
| 大利松(mg/L)        | ND      | 0.005  |
| 巴拉松(mg/L)        | ND      | 0.02   |
| 一品松(mg/L)        | ND      | 0.005  |
| 達馬松(mg/L)        | ND      | 0.02   |
| 丁基拉草(mg/L)       | ND      | 0.02   |
| 2,4-地(mg/L)      | ND      | 0.07   |
| 納乃得(mg/L)        | ND      | 0.01   |
| 滅必蟲(mg/L)        | ND      | 0.02   |
| 加保扶(mg/L)        | ND      | 0.02   |
| 亞素靈(mg/L)        | ND      | 0.003  |
| 三氯乙烯(mg/L)       | ND      | 0.005  |
| 四氯化碳(mg/L)       | ND      | 0.005  |
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | ND      | 0.20   |
| 1,2-二氯乙烷(mg/L)   | ND      | 0.005  |
| 氯乙烯(mg/L)        | ND      | 0.0003 |
| 苯(mg/L)          | ND      | 0.005  |
| 對-二氯苯(mg/L)      | ND      | 0.075  |

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| 1,1-二氯乙烯(mg/L)   | ND      | 0.007 |
| 二氯甲烷             | ND      | 0.02  |
| 鄰-二氯苯(mg/L)      | ND      | 0.6   |
| 甲苯(mg/L)         | ND      | 0.7   |
| 二甲苯(mg/L)        | ND      | 0.5   |
| 順-1,2-二氯乙烯(mg/L) | ND      | 0.07  |
| 反-1,2-二氯乙烯(mg/L) | ND      | 0.1   |
| 四氯乙烯(mg/L)       | ND      | 0.005 |
| 鹵乙酸類(mg/L)       | 0.00507 | 0.060 |