潭頂淨水場水質數據

2026年 第3季

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
pH值	7.5	6.0-8.5
氯鹽(mg/L)	21.8	250
硫酸鹽(mg/L)	60.4	250
氟鹽(mg/L)	0.12	0.8
氨氮(mg/L)	0.04	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	0.73	10
總溶解固體量(mg/L)	263	500
自由有效餘氯(mg/L)	0.71	0.2-1.0
總硬度(mg/L)	159	300
鐵(mg/L)	0.0629	0.3
錳(mg/L)	0.00103	0.05
鋁(mg/L)	0.0529	0.2
大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	6
總菌落數(CFU/mL)	<1	100
陰離子界面活性劑(mg/L)	ND	0.5
鉻(mg/L)	0.00022	0.05
鎳(mg/L)	0.00105	0.02
銅(mg/L)	ND	1
鋅(mg/L)	0.00423	5
砷(mg/L)	0.00016	0.01
硒(mg/L)	ND	0.01
鉬(mg/L)	0.00094	0.07
銀(mg/L)	ND	0.05

鎘(mg/L)	ND	0.005
鋇(mg/L)	ND	0.07
銻(mg/L)	0.00021	0.01
鋇(mg/L)	0.0200	2
汞(mg/L)	ND	0.001
鉛(mg/L)	0.00013	0.01
總三鹵甲烷(mg/L)	0.0334	0.08
溴酸鹽(mg/L)	ND	0.01
氰鹽(mg/L)	ND	0.05
酚(mg/L)	ND	0.001
巴拉刈(mg/L)	ND	0.01
靈丹(mg/L)	ND	0.0002
安殺番(mg/L)	ND	0.003
大利松(mg/L)	ND	0.005
巴拉松(mg/L)	ND	0.02
一品松(mg/L)	ND	0.005
達馬松(mg/L)	ND	0.02
丁基拉草(mg/L)	ND	0.02
2,4-地(mg/L)	ND	0.07
納乃得(mg/L)	ND	0.01
滅必蝨(mg/L)	ND	0.02
加保扶(mg/L)	ND	0.02
亞素靈(mg/L)	ND	0.003
三氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
四氯化碳(mg/L)	ND	0.005
1,1,1-三氯乙烷(mg/L)	ND	0.20
1,2-二氯乙烷(mg/L)	ND	0.005
氯乙烯(mg/L)	ND	0.0003
苯(mg/L)	ND	0.005
對-二氯苯(mg/L)	ND	0.075

1,1-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.007
二氯甲烷	ND	0.02
鄰-二氯笨(mg/L)	ND	0.6
甲苯(mg/L)	ND	0.7
二甲苯(mg/L)	ND	0.5
順-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.07
反-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.1
四氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
鹵乙酸類(mg/L)	0.0163	0.060