

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課

樣品特性：聚氯化鋁

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

採樣日期時間：2024/12/09 16:06

交貨契約字號：(113)七物約字第006號

收樣日期時間：2024/12/11 11:10

採樣單位：大崗山給水廠

樣品編號：11312藥005

採樣地點：路竹淨水場

檢測方法：自來水公司聚氯化鋁採購規格

交貨批號：第7批(1-2車混樣)

報告日期：2024/12/18

聯絡人：陳信佑

報告編號：11312藥005

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2024/12/16	4.3	3.5~5.0
外觀	-	2024/12/16	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2024/12/12	1.21	1.19以上
氧化鋁	%	2024/12/17	10.0	10.0~11.0%
氣態氮	ppm	2024/12/16	2.3	100ppm以下
水不溶物	%	2024/12/11	0.085	1.0%以下
沉澱物	-	2024/12/16	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2024/12/16	57.6	45~75%
硫酸離子	%	2024/12/13	1.3	3.5%以下

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌

報告專用章
負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

鄭榮達

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (113)七物約字第002號
採樣單位： 大崗山給水廠
採樣地點： 大崗山廠(路竹)
交貨批號： 第33批(1~2車混樣)
聯絡人： 陳信佑
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2024/12/23 14:00
收樣日期時間： 2024/12/25 08:00
樣品編號： 11312藥006
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2025/01/02
報告編號： 11312藥006

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀	-	2024/12/31	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2024/12/30	1.1	2%以下
有效氯	%	2024/12/31	11.8	10%以上
水不溶物	%	2024/12/26	0.00040	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司第 七 區管理處

負責人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

鄭碧蓮 8102
1400



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課

樣品特性：聚氯化鋁

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

採樣日期時間：2024/12/23 15:50

交貨契約字號：(113)七物約字第006號

收樣日期時間：2024/12/25 08:05

採樣單位：大崗山給水廠

樣品編號：11312藥007

採樣地點：路竹淨水場

檢測方法：自來水公司聚氯化鋁採購規格

交貨批號：第7批(1-2車混樣)

報告日期：2025/01/02

聯絡人：陳信佑

報告編號：11312藥007

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2024/12/30	4.2	3.5~5.0
外觀	-	2024/12/30	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2024/12/26	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2024/12/27	10.1	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2024/12/30	17.2	100ppm以下
水不溶物	%	2024/12/26	0.016	1.0%以下
沉澱物	-	2024/12/30	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2024/12/30	69.3	45~75%
硫酸離子	%	2024/12/30	1.3	3.5%以下

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

鄧若蓮 0102
1400



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 聚氯化鋁
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2024/12/25 09:45
交貨契約字號： (113)七物約字第006號 收樣日期時間： 2024/12/25 15:00
採樣單位： 坪頂給水廠 樣品編號： 11312藥008
採樣地點： 坪頂淨水場 檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號： 第07批(1-10車混樣) 報告日期： 2025/01/02
聯絡人： 陳信佑 報告編號： 11312藥008

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2024/12/30	4.2	3.5~5.0
外觀	-	2024/12/30	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2024/12/26	1.21	1.19以上
氧化鋁	%	2024/12/27	10.1	10.0~11.0%
氯態氮	ppm	2024/12/30	4.6	100ppm以下
水不溶物	%	2024/12/26	<0.001	1.0%以下
沉澱物	-	2024/12/30	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2024/12/30	69.9	45~75%
硫酸離子	%	2024/12/30	1.3	3.5%以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

鄭嘉達 0100
1400



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 聚氯化鋁
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2024/12/25 10:00
交貨契約字號： (113)七物約字第006號 收樣日期時間： 2024/12/25 15:05
採樣單位： 坪頂給水廠 樣品編號： 11312藥009
採樣地點： 坪頂淨水場 檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號： 第07批(11-20車混樣) 報告日期： 2025/01/02
聯絡人： 陳信佑 報告編號： 11312藥009

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
pH	-	2024/12/30	4.2	3.5~5.0
外觀	-	2024/12/30	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2024/12/26	1.21	1.19以上
氧化鋁	%	2024/12/27	10.1	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2024/12/30	8.1	100ppm以下
水不溶物	%	2024/12/26	0.015	1.0%以下
沉澱物	-	2024/12/30	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2024/12/30	69.3	45~75%
硫酸離子	%	2024/12/30	1.3	3.5%以下

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

鄭若蓮 0102
1400



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水 七 區水質課	樣品特性：	聚氯化鋁
實驗室地址：	高雄市鳥松區大埤路32號	採樣日期時間：	2024/12/25 10:15
交貨契約字號：	(113)七物約字第006號	收樣日期時間：	2024/12/25 15:10
採樣單位：	坪頂給水廠	樣品編號：	11312藥010
採樣地點：	坪頂淨水場	檢測方法：	自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號：	第07批(21-29車混樣)	報告日期：	2025/01/02
聯絡人：	陳信佑	報告編號：	11312藥010

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
pH	-	2024/12/30	4.2	3.5~5.0
外觀	-	2024/12/30	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2024/12/26	1.21	1.19以上
氧化鋁	%	2024/12/27	10.1	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2024/12/30	13.6	100ppm以下
水不溶物	%	2024/12/26	<0.001	1.0%以下
沉澱物	-	2024/12/30	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2024/12/30	60.7	45~75%
硫酸離子	%	2024/12/30	1.2	3.5%以下

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

鄭嘉連 0102
1600

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (113)七物約字第002號
採樣單位： 旗山營運所
採樣地點： 旗山所(手巾寮)
交貨批號： 第33批(1~1車混樣)
聯絡人： 陳信佑
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2024/12/27 08:20
收樣日期時間： 2024/12/31 08:00
樣品編號： 11312藥011
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2025/01/08
報告編號： 11312藥011

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2024/12/31	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/01/02	1.1	2%以下
有效氯	%	2024/12/31	12.7	10%以上
水不溶物	%	2025/01/06	0.00070	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

鄧雲達 01/08/2025



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (113)七物約字第002號
採樣單位： 美濃營運所
採樣地點： 美濃所(美濃、南隆)
交貨批號： 第34批(1~1車混樣)
聯絡人： 陳信佑
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2024/12/30 11:00
收樣日期時間： 2024/12/31 08:05
樣品編號： 11312藥012
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2025/01/08
報告編號： 11312藥012

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀	-	2024/12/31	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/01/02	1.2	2%以下
有效氯	%	2024/12/31	12.6	10%以上
水不溶物	%	2025/01/06	0.00020	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

鄭書豪 01/08/25

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水七區水質課
實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號：(113)七物約字第002號
採樣單位：大崗山給水廠
採樣地點：大崗山廠(北嶺)
交貨批號：第34批(1~1車混樣)
聯絡人：郝國評

樣品特性：次氯酸鈉
採樣日期時間：2024/12/30 11:40
收樣日期時間：2024/12/31 15:00
樣品編號：11312藥013
檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期：2025/01/08
報告編號：11312藥013

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2024/12/31	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/01/02	1.1	2%以下
有效氯	%	2024/12/31	11.7	10%以上
水不溶物	%	2025/01/06	0.00070	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第七區管理處

負責人：林家煌

報告專用章
負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

鄭雲達
014P
1500

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課
實驗室地址：高雄市烏松區大埤路32號
交貨契約字號：(112)七物約字第014號
採樣單位：大崗山給水廠
採樣地點：大崗山給水廠(路竹)
交貨批號：第8批(1車混樣)
聯絡人：郝國評
樣品特性：硫酸
採樣日期時間：2024/12/31 10:20
收樣日期時間：2024/12/31 15:10
樣品編號：11312藥014
檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期：2025/01/08
報告編號：11312藥014

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
色度	鉑鉏	2025/01/07	<5	10鉑鉏單位以下(含限值)
比重	-	2025/01/02	1.52	1.50以上
硫酸	%	2025/01/02	60.4	60~63%
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌

報告專用章
負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

鄭嘉達

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (113)七物約字第002號
採樣單位： 大崗山給水廠
採樣地點： 大崗山廠(嶺口)
交貨批號： 第31批(1~1車混樣)
聯絡人： 陳信佑
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2024/12/02 11:30
收樣日期時間： 2024/12/04 08:00
樣品編號： 11312藥001
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2024/12/11
報告編號： 11312藥001

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀	-	2024/12/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2024/12/06	1.2	2%以下
有效氯	%	2024/12/05	11.8	10%以上
水不溶物	%	2024/12/05	0.00030	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

鄭榮達 11/11/2024

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (113)七物約字第002號
採樣單位： 旗山營運所
採樣地點： 旗山所(手巾寮、民生)
交貨批號： 第31批(1~1車混樣)
聯絡人： 陳信佑
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2024/12/03 09:50
收樣日期時間： 2024/12/04 09:00
樣品編號： 11312藥002
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2024/12/11
報告編號： 11312藥002

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2024/12/05	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2024/12/06	1.2	2%以下
有效氯	%	2024/12/05	12.2	10%以上
水不溶物	%	2024/12/05	0.0015	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

鄭若蓮



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課
實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號：(113)七物約字第002號
採樣單位：美濃營運所
採樣地點：美濃所(廣興)
交貨批號：第32批(1~1車混樣)
聯絡人：陳信佑

樣品特性：次氯酸鈉
採樣日期時間：2024/12/10 12:00
收樣日期時間：2024/12/11 08:00
樣品編號：11312藥003
檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期：2024/12/18
報告編號：11312藥003

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀	-	2024/12/11	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2024/12/11	1.2	2%以下
有效氯	%	2024/12/11	12.8	10%以上
水不溶物	%	2024/12/11	0.0018	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。

2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。

3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司 第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林 家 煌

報告專用章
負責人:林家煌

實驗室主管
(簽名)

駱君達
12/19
1500



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課

樣品特性：次氯酸鈉

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

採樣日期時間：2024/12/10 10:48

交貨契約字號：(113)七物約字第002號

收樣日期時間：2024/12/11 11:00

採樣單位：大崗山給水廠

樣品編號：11312藥004

採樣地點：大崗山廠(嶺口)

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

交貨批號：第32批(1~1車混樣)

報告日期：2024/12/18

聯絡人：陳信佑

報告編號：11312藥004

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2024/12/11	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2024/12/11	1.1	2%以下
有效氯	%	2024/12/11	12.0	10%以上
水不溶物	%	2024/12/11	0.0013	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌

報告專用章
負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

蔡若蓮

