

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水 七 區水質課	樣品特性：	次氯酸鈉
實驗室地址：	高雄市烏松區大埤路32號	採樣日期時間：	2025/07/30 14:30
交貨契約字號：	(114)七物約字第013號	收樣日期時間：	2025/08/01 08:30
採樣單位：	旗山營運所手巾寮淨水場	樣品編號：	11408藥001
採樣地點：	旗山所(手巾寮)	檢測方法：	自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號：	第09批(1~1車混樣)	報告日期：	2025/08/08
聯絡人：	郝國評	報告編號：	11408藥001

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀	-	2025/08/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/08/01	1.1	2%以下
有效氯	%	2025/08/07	11.9	10%以上
水不溶物	%	2025/08/07	0.00080	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌

實驗室主管
(簽名)

趙聖然

報告專用章
負責人:林家煌



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

交貨契約字號：(114)七物約字第013號

採樣單位：高雄給水廠大泉淨水場

採樣地點：大泉場

交貨批號：第09批(1~2車混樣)

聯絡人：郝國評

樣品特性：次氯酸鈉

採樣日期時間：2025/07/31 11:47

收樣日期時間：2025/08/01 10:20

樣品編號：11408藥002

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

報告日期：2025/08/08

報告編號：11408藥002

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀	-	2025/08/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/08/01	1.1	2%以下
有效氯	%	2025/08/07	11.6	10%以上
水不溶物	%	2025/08/07	0.00060	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第 七 區 管 理 處

負責人：林家煌

報告專用章
負責人:林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (114)七物約字第005號
採樣單位： 美濃營運所六龜淨水場
採樣地點： 美濃所(六龜)
交貨批號： 第04-1批(1~1車混樣)
聯絡人： 郝國評
樣品特性： 硫酸
採樣日期時間： 2025/08/01 09:15
收樣日期時間： 2025/08/01 15:05
樣品編號： 11408藥003
檢測方法： 自來水公司稀釋硫酸採購規格
報告日期： 2025/08/08
報告編號： 11408藥003

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
色度	鉑鈷	2025/08/04	<5	10鉑鈷單位以下(含限值)
外觀	-	2025/08/04	透明液體	透明液體
比重	-	2025/08/04	1.51	1.50以上
硫酸	%	2025/08/08	61.9	60~63%
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (114)七物約字第005號
採樣單位： 旗山營運所甲仙淨水場
採樣地點： 旗山所(甲仙)
交貨批號： 第04-1批(1~1車混樣)
聯絡人： 郝國評
樣品特性： 硫酸
採樣日期時間： 2025/07/31 16:20
收樣日期時間： 2025/08/04 13:30
樣品編號： 11408藥004
檢測方法： 自來水公司稀釋硫酸採購規格
報告日期： 2025/08/08
報告編號： 11408藥004

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
色度	鉑鈷	2025/08/04	<5	10鉑鈷單位以下(含限值)
外觀	-	2025/08/04	透明液體	透明液體
比重	-	2025/08/04	1.51	1.50以上
硫酸	%	2025/08/08	62.7	60~63%
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司 第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌

實驗室主管
(簽名)

蕭聖然

報告專用章
負責人:林家煌



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2025/08/05 09:30
交貨契約字號： (114)七物約字第013號 收樣日期時間： 2025/08/06 09:30
採樣單位： 大崗山給水廠 樣品編號： 11408藥005
採樣地點： 大崗山廠(嶺口) 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第10批(1~1車混樣) 報告日期： 2025/08/14
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11408藥005

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2025/08/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/08/12	1.0	2%以下
有效氯	%	2025/08/07	10.9	10%以上
水不溶物	%	2025/08/07	0.0011	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

蕭聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (114)七物約字第013號
採樣單位： 高雄給水廠大泉淨水場
採樣地點： 大泉場
交貨批號： 第10批(1~2車混樣)
聯絡人： 郝國評
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2025/08/06 12:21
收樣日期時間： 2025/08/08 10:30
樣品編號： 11408藥006
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2025/08/18
報告編號： 11408藥006

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2025/08/14	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/08/12	1.0	2%以下
有效氯	%	2025/08/14	11.5	10%以上
水不溶物	%	2025/08/15	0.00030	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (114)七物約字第013號
採樣單位： 美濃營運所六龜淨水場
採樣地點： 美濃所(美濃、廣興、南隆、六龜)
交貨批號： 第11批(1~1車混樣)
聯絡人： 郝國評
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2025/08/14 15:20
收樣日期時間： 2025/08/15 08:30
樣品編號： 11408藥007
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2025/08/22
報告編號： 11408藥007

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
外觀	-	2025/08/21	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/08/21	0.99	2%以下
有效氯	%	2025/08/21	11.9	10%以上
水不溶物	%	2025/08/15	0.00040	0.01%以下
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第 七 區 管 理 處

負 責 人： 林家煌

實驗室主管
(簽名)

趙聖然

報告專用章
負責人:林家煌



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (114)七物約字第013號
採樣單位： 旗山營運所甲仙淨水場
採樣地點： 旗山所(甲仙)
交貨批號： 第11批(1~1車混樣)
聯絡人： 郝國評
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2025/08/15 11:10
收樣日期時間： 2025/08/15 15:30
樣品編號： 11408藥008
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2025/08/22
報告編號： 11408藥008

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2025/08/21	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/08/21	1.0	2%以下
有效氯	%	2025/08/21	11.8	10%以上
水不溶物	%	2025/08/21	0.0010	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水七區水質課

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

交貨契約字號：(114)七物約字第013號

採樣單位：高雄給水廠大泉淨水場

採樣地點：大泉場

交貨批號：第12批(1~2車混樣)

聯絡人：郝國評

樣品特性：次氯酸鈉

採樣日期時間：2025/08/19 12:01

收樣日期時間：2025/08/20 10:30

樣品編號：11408藥009

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

報告日期：2025/08/22

報告編號：11408藥009

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2025/08/21	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2025/08/21	1.0	2%以下
有效氯	%	2025/08/21	11.2	10%以上
水不溶物	%	2025/08/21	0.00070	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第七區管理處

負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

黃聖然

報告專用章
負責人：林家煌





台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

交貨契約字號：(113)七物約字第012號

採樣單位：澎湖營運所成功淨水場

採樣地點：澎湖營運所(成功)

交貨批號：(第4次備妥第1次出貨)

聯絡人：郝國評

樣品特性：硫酸

採樣日期時間：2025/08/22 14:00

收樣日期時間：2025/08/25 08:40

樣品編號：11408藥011

檢測方法：自來水公司稀釋硫酸採購規格

報告日期：2025/09/01

報告編號：11408藥011

檢 測 項 目	單 位	檢 驗 日 期	檢 測 值	契 約 規 範
色 度	鉑 鈷	2025/08/29	<5	10鉑鈷單位以下(含限值)
外 觀	-	2025/08/29	透明液體	透明液體
比 重	-	2025/08/29	1.51	1.50以上
硫 酸	%	2025/08/29	62.5	60~63%
以下空白				

備 註： 本 報 告 共 1 頁，分 離 使 用 無 效。

聲 明 書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司第 七 區 管 理 處

負 責 人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

黃聖然





