

台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 聚氯化鋁
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/29 14:35
交貨契約字號： (115)總處物約字第003號 收樣日期時間： 2026/07/31 09:55
採樣單位： 大崗山給水廠路竹淨水場 樣品編號： 11507藥018
採樣地點： 路竹淨水場 檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號： 第07批(1-4車混樣) 報告日期： 2026/08/10
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥018

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2026/08/03	4.1	3.5~5.0
外觀	-	2026/08/03	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2026/08/06	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/08/06	10.9	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2026/08/03	6.1	100ppm以下
水不溶物	%	2026/08/05	0.046	1.0%以下
沉澱物	-	2026/08/03	0.7	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/08/06	54.0	45~75%
硫酸離子	%	2026/08/04	0.62	3.5%以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課

樣品特性：次氯酸鈉

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

採樣日期時間：2026/06/29 12:50

交貨契約字號：(115)總處物約字第014號

收樣日期時間：2026/07/01 08:30

採樣單位：大崗山給水廠嶺口淨水場

樣品編號：11507藥001

採樣地點：大崗山廠(嶺口)

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

交貨批號：第13批(1~1車混樣)

報告日期：2026/07/08

聯絡人：郝國評

報告編號：11507藥001

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/07/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/06	1.1	2%以下
有效氯	%	2026/07/07	10.2	10%以上
不溶分	%	2026/07/02	0.00080	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

苗國輝



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課
實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號：(115)總處物約字第014號
採樣單位：旗山營運所甲仙淨水場
採樣地點：旗山所(甲仙、民生)
交貨批號：第13批(1~1車混樣)
聯絡人：郝國評

樣品特性：次氯酸鈉
採樣日期時間：2026/06/29 14:20
收樣日期時間：2026/07/01 08:40
樣品編號：11507藥002
檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期：2026/07/08
報告編號：11507藥002

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/07/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/06	1.1	2%以下
有效氯	%	2026/07/07	10.2	10%以上
不溶分	%	2026/07/02	0.00060	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課

樣品特性：次氯酸鈉

實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號

採樣日期時間：2026/06/30 13:05

交貨契約字號：(115)總處物約字第014號

收樣日期時間：2026/07/01 11:30

採樣單位：美濃營運所寶來淨水場

樣品編號：11507藥003

採樣地點：美濃所(寶來、廣興、南隆)

檢測方法：自來水公司次氯酸鈉採購規格

交貨批號：第13批(1~1車混樣)

報告日期：2026/07/08

聯絡人：郝國評

報告編號：11507藥003

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/07/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/06	1.2	2%以下
有效氯	%	2026/07/07	11.1	10%以上
不溶分	%	2026/07/02	0.00040	0.01%以下
以下空白				

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號
採樣單位： 高雄給水廠大泉淨水場
採樣地點： 大泉場
交貨批號： 第13批(1~2車混樣)
聯絡人： 郝國評
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2026/07/01 16:40
收樣日期時間： 2026/07/01 17:30
樣品編號： 11507藥004
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2026/07/08
報告編號： 11507藥004

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/07/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/06	1.3	2%以下
有效氯	%	2026/07/07	12.1	10%以上
不溶分	%	2026/07/02	0.00040	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號
採樣單位： 大崗山給水廠嶺口淨水場
採樣地點： 大崗山廠(嶺口)
交貨批號： 第14批(1~1車混樣)
聯絡人： 郝國評

樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2026/07/03 10:20
收樣日期時間： 2026/07/03 15:00
樣品編號： 11507藥005
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2026/07/10
報告編號： 11507藥005

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/07/07	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/06	1.1	2%以下
有效氯	%	2026/07/07	11.1	10%以上
不溶分	%	2026/07/08	0.00060	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/06 12:03
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號 收樣日期時間： 2026/07/08 08:30
採樣單位： 高雄給水廠大泉淨水場 樣品編號： 11507藥006
採樣地點： 大泉場 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第14批(1~2車混樣) 報告日期： 2026/07/15
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥006

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/07/13	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/13	1.1	2%以下
有效氯	%	2026/07/13	11.9	10%以上
不溶分	%	2026/07/08	0.00040	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

實驗室主管
(簽名)

苗聖然

報告專用章
負責人:林家煌



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：台水 七 區水質課
實驗室地址：高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號：(115)總處物約字第003號
採樣單位：美濃營運所六龜淨水場
採樣地點：美濃所(六龜)
交貨批號：第06批(1-1車混樣)
聯絡人：郝國評

樣品特性：聚氯化鋁
採樣日期時間：2026/07/09 09:25
收樣日期時間：2026/07/10 08:30
樣品編號：11507藥007
檢測方法：自來水公司聚氯化鋁採購規格
報告日期：2026/07/17
報告編號：11507藥007

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2026/07/16	4.0	3.5~5.0
外觀	-	2026/07/16	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2026/07/16	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/07/16	10.3	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2026/07/16	1.8	100ppm以下
水不溶物	%	2026/07/16	0.027	1.0%以下
沉澱物	-	2026/07/16	<0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/07/16	54.8	45~75%
硫酸離子	%	2026/07/16	0.74	3.5%以下

備註：本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 聚氯化鋁
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/09 13:15
交貨契約字號： (115)總處物約字第003號 收樣日期時間： 2026/07/10 08:40
採樣單位： 旗山營運所甲仙淨水場 樣品編號： 11507藥008
採樣地點： 旗山所(甲仙) 檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號： 第06批(1-1車混樣) 報告日期： 2026/07/17
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥008

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2026/07/16	4.1	3.5~5.0
外觀	-	2026/07/16	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2026/07/16	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/07/16	10.5	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2026/07/16	4.6	100ppm以下
水不溶物	%	2026/07/16	0.031	1.0%以下
沉澱物	-	2026/07/16	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/07/16	55.4	45~75%
硫酸離子	%	2026/07/16	0.74	3.5%以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 聚氯化鋁
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/14 09:00
交貨契約字號： (115)總處物約字第003號 收樣日期時間： 2026/07/15 15:00
採樣單位： 坪頂給水廠坪頂一期 樣品編號： 11507藥009
採樣地點： 坪頂淨水場 檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號： 第06批(01-10車混樣) 報告日期： 2026/07/22
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥009

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2026/07/20	4.0	3.5~5.0
外觀	-	2026/07/20	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2026/07/16	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/07/16	10.1	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2026/07/16	4.5	100ppm以下
水不溶物	%	2026/07/16	0.039	1.0%以下
沉澱物	-	2026/07/20	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/07/16	55.8	45~75%
硫酸離子	%	2026/07/16	0.92	3.5%以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七 區 管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 聚氯化鋁
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/14 09:15
交貨契約字號： (115)總處物約字第003號 收樣日期時間： 2026/07/15 15:05
採樣單位： 坪頂給水廠坪頂一期 樣品編號： 11507藥010
採樣地點： 坪頂淨水場 檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格
交貨批號： 第06批(11-20車混樣) 報告日期： 2026/07/22
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥010

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2026/07/20	4.0	3.5~5.0
外觀	-	2026/07/20	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2026/07/16	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/07/16	10.1	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2026/07/16	5.5	100ppm以下
水不溶物	%	2026/07/16	0.023	1.0%以下
沉澱物	-	2026/07/20	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/07/16	57.2	45~75%
硫酸離子	%	2026/07/16	0.80	3.5%以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課

樣品特性： 聚氯化鋁

實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號

採樣日期時間： 2026/07/14 09:30

交貨契約字號： (115)總處物約字第003號

收樣日期時間： 2026/07/15 15:10

採樣單位： 坪頂給水廠坪頂一期

樣品編號： 11507藥011

採樣地點： 坪頂淨水場

檢測方法： 自來水公司聚氯化鋁採購規格

交貨批號： 第06批(21-29車混樣)

報告日期： 2026/07/22

聯絡人： 郝國評

報告編號： 11507藥011

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
pH	-	2026/07/20	4.0	3.5~5.0
外觀	-	2026/07/20	稍帶黃之淡褐色無混濁透明液體	無色或稍帶黃之淡褐色透明液體
比重	-	2026/07/16	1.22	1.19以上
氧化鋁	%	2026/07/16	10.0	10.0~11.0%
氨態氮	ppm	2026/07/16	3.2	100ppm以下
水不溶物	%	2026/07/16	0.034	1.0%以下
沉澱物	-	2026/07/20	0.1	500mL樣品沉澱物2mL以下
鹽基比	%	2026/07/16	58.6	45~75%
硫酸離子	%	2026/07/16	0.86	3.5%以下

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃啟然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/15 10:05
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號 收樣日期時間： 2026/07/17 11:30
採樣單位： 旗山營運所手巾寮淨水場 樣品編號： 11507藥012
採樣地點： 旗山所(手巾寮、木梓) 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第15批(1~1車混樣) 報告日期： 2026/07/24
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥012

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/07/23	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/07/24	1.0	2%以下
有效氯	%	2026/07/23	11.5	10%以上
不溶分	%	2026/07/22	0.00060	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號
採樣單位： 高雄給水廠大泉淨水場
採樣地點： 大泉場
交貨批號： 第16批(1~2車混樣)
聯絡人： 郝國評

樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2026/07/27 14:15
收樣日期時間： 2026/07/29 08:30
樣品編號： 11507藥013
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2026/08/05
報告編號： 11507藥013

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/08/04	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/08/03	1.4	2%以下
有效氯	%	2026/08/04	12.2	10%以上
不溶分	%	2026/07/31	0.00040	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號
採樣單位： 大崗山給水廠
採樣地點： 大崗山廠(路竹)
交貨批號： 第16批(1~2車混樣)
聯絡人： 郝國評
樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2026/07/24 15:05
收樣日期時間： 2026/07/29 08:40
樣品編號： 11507藥014
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2026/08/05
報告編號： 11507藥014

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/08/04	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/08/03	0.96	2%以下
有效氯	%	2026/08/04	11.7	10%以上
不溶分	%	2026/07/31	0.00090	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

報告專用章
負責人：林家煌

實驗室主管
(簽名) 黃聖然



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/27 09:10
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號 收樣日期時間： 2026/07/29 08:50
採樣單位： 大崗山給水廠嶺口淨水場 樣品編號： 11507藥015
採樣地點： 大崗山廠(嶺口) 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第16批(1~1車混樣) 報告日期： 2026/08/05
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥015

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/08/04	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/08/03	1.3	2%以下
有效氯	%	2026/08/04	11.9	10%以上
不溶分	%	2026/07/31	0.00090	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

實驗室主管
(簽名)

黃國雄



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號
採樣單位： 旗山營運所木梓淨水場
採樣地點： 旗山所(木梓)
交貨批號： 第16批(1~1車混樣)
聯絡人： 郝國評

樣品特性： 次氯酸鈉
採樣日期時間： 2026/07/28 12:50
收樣日期時間： 2026/07/29 09:10
樣品編號： 11507藥016
檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
報告日期： 2026/08/05
報告編號： 11507藥016

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/08/04	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/08/03	1.3	2%以下
有效氯	%	2026/08/04	12.1	10%以上
不溶分	%	2026/07/31	0.0017	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌

實驗室主管
(簽名)

黃國評



台灣自來水股份有限公司 第七區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 七 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 高雄市鳥松區大埤路32號 採樣日期時間： 2026/07/28 11:40
交貨契約字號： (115)總處物約字第014號 收樣日期時間： 2026/07/31 08:30
採樣單位： 美濃營運所美濃淨水場 樣品編號： 11507藥017
採樣地點： 美濃所(美濃、廣興、茂林) 檢測方法： 自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號： 第16批(1~1車混樣) 報告日期： 2026/08/05
聯絡人： 郝國評 報告編號： 11507藥017

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀	-	2026/08/04	淡黃色透明液體	淡黃色透明液體
游離鹼	%	2026/08/03	1.3	2%以下
有效氯	%	2026/08/04	12.0	10%以上
不溶分	%	2026/07/31	0.00070	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 1. 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 2. 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 3. 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第七區管理處

負責人： 林家煌



實驗室主管
(簽名)

黃聖然

