

羅東鎮2026年3月份水質數據

廣興羅東 | 2026年03月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	033	編號
水溫(°C)	22.4	--
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段163號	地點

廣興羅東 | 2026年03月23日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	032	編號
水溫(°C)	22.8	--
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣羅東鎮興東路127號	地點

廣興羅東 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	033	編號
水溫(°C)	21.8	--

濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段163號	地點

廣興羅東 | 2026年03月16日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	032	編號
水溫(°C)	22.0	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣羅東鎮興東路127號	地點