三星鄉2026年7月份水質數據

廣興羅東 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	044	編號
水溫(℃)	29.2	--
濁度(NTU)	0.45	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉三星路一段531號	地點

廣興羅東 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	043	編號
水溫(℃)	29.4	--
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉三星路一段533巷48號	地點

廣興羅東 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	042	編號
水溫(℃)	28.6	--
濁度(NTU)	0.40	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路46-10號	地點

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	037	編號
水溫(℃)	24.5	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.32	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉三星段月眉小段44-44地號	地點

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	041	編號
水溫(℃)	24.5	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉天山村三星路七段263號	地點

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	040	編號
水溫(℃)	24.2	--
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉天山村三星路七段278號	地點

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	039	編號
水溫(℃)	23.8	--
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉天福村東興路60號	地點

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)

取樣地點	034	編號
水溫(℃)	29.1	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉星洲路一段50號	地點

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	038	編號
水溫(℃)	25.6	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉集義路236號	地點

廣興羅東 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	044	編號
水溫(℃)	28.1	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉三星路一段531號	地點

廣興羅東 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	043	編號
水溫(℃)	28.0	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉三星路一段533巷48號	地點

廣興羅東 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	042	編號
水溫(℃)	27.9	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路46-10號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)

取樣地點	037	編號
水溫(℃)	24.3	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉三星段月眉小段44-44地號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	041	編號
水溫(℃)	24.0	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉天山村三星路七段263號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	040	編號
水溫(℃)	23.5	--
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5

臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉天山村三星路七段278號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	039	編號
水溫(℃)	23.3	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣三星鄉天福村東興路60號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	034	編號
水溫(℃)	29.2	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

備註	宜蘭縣三星鄉星洲路一段50號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	038	編號
水溫(℃)	25.1	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100
備註	宜蘭縣三星鄉集義路236號	地點