蘇澳鎮2025年3月份水質數據

廣興羅東 | 2025年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	052	編號
水溫(℃)	18.3	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮光明路2-1號	地點

廣興羅東 | 2025年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	053	編號
水溫(℃)	18.9	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮長安里光明南巷11-2號	地點

廣興羅東 | 2025年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	054	編號
水溫(℃)	19.2	--
濁度(NTU)	0.10	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮港邊里港口路106巷1號	地點

廣興羅東 | 2025年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	056	編號
水溫(℃)	19.5	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮隘界路157號	地點

廣興羅東 | 2025年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	055	編號
水溫(℃)	19.3	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

備註	宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路104號	地點

廣興羅東 | 2025年03月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	051	編號
水溫(℃)	19.1	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍祥二路6巷29-1號	地點

廣興東澳 | 2025年03月17日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	057	編號
水溫(℃)	16.4	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮東澳路9號	地點

廣興羅東 | 2025年03月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	052	編號
水溫(℃)	18.3	--

濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮光明路2-1號	地點

廣興羅東 | 2025年03月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	053	編號
水溫(℃)	18.9	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮長安里光明南巷11-2號	地點

廣興羅東 | 2025年03月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	054	編號
水溫(℃)	19.2	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6

總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮港邊里港口路106巷1號	地點

廣興羅東 | 2025年03月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	056	編號
水溫(℃)	19.2	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮隘界路157號	地點

廣興羅東 | 2025年03月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	055	編號
水溫(℃)	19.3	--
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路104號	地點

廣興羅東 | 2025年03月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	051	編號
水溫(℃)	19.1	--

濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍祥二路6巷29-1號	地點