壯圍鄉2026年7月份水質數據

深溝宜蘭 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	003	編號
水溫(℃)	29.0	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.38	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段178號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	004	編號
水溫(℃)	29.1	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣壯圍鄉壯濱路一段208號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	008	編號
水溫(℃)	29.3	--
濁度(NTU)	0.15	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣壯圍鄉新福六路45號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	003	編號
水溫(℃)	28.4	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段178號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	004	編號
水溫(℃)	26.9	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

備註	宜蘭縣壯圍鄉壯濱路一段208號	地點