# 壯圍鄉2026年6月份水質數據

深溝宜蘭 | 2026年06月22日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 003 | 編號 |
| 水溫(℃) | 27.8 | -- |
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | - | 3 |
| pH值 | 7.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.36 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 備註 | 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段178號 | 地點 |

深溝宜蘭 | 2026年06月22日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 004 | 編號 |
| 水溫(℃) | 25.8 | -- |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.39 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 備註 | 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路一段208號 | 地點 |

深溝宜蘭 | 2026年06月22日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 008 | 編號 |
| 水溫(℃) | 27.4 | -- |
| 濁度(NTU) | 0.20 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.4 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.45 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 備註 | 宜蘭縣壯圍鄉新福六路45號 | 地點 |

深溝宜蘭 | 2026年06月03日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 003 | 編號 |
| 水溫(℃) | 28.8 | -- |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.4 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.40 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |
| 備註 | 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段178號 | 地點 |

深溝宜蘭 | 2026年06月03日

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 取樣地點 | 004 | 編號 |
| 水溫(℃) | 26.0 | -- |
| 濁度(NTU) | 0.25 | 2 |
| 色度(鉑鈷單位) | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | 無 | 3 |
| pH值 | 7.3 | 6.0-8.5 |
| 自由有效餘氯mg/L | 0.45 | 0.2-1.0 |
| 大腸桿菌群 (CFU/100毫升) | <1 | 6 |
| 總菌落數 (CFU/毫升) | <1 | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| 備註 | 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路一段208號 | 地點 |