礁溪鄉2026年6月份水質數據

深溝宜蘭 | 2026年06月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	018	編號
水溫(℃)	26.0	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣礁溪鄉二結村三皇路2號	地點

深溝宜蘭 | 2026年06月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	016	編號
水溫(℃)	27.1	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路67號	地點

深溝宜蘭 | 2026年06月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	015	編號
水溫(℃)	23.0	--
濁度(NTU)	0.20	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.56	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣礁溪鄉匏崙坡段933-1地號	地點

深溝宜蘭 | 2026年06月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	019	編號
水溫(℃)	25.0	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣礁溪鄉德陽路123號	地點

深溝宜蘭 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	018	編號
水溫(℃)	23.3	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

備註	宜蘭縣礁溪鄉二結村三皇路2號	地點

深溝宜蘭 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	016	編號
水溫(℃)	22.0	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路67號	地點

深溝宜蘭 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	015	編號
水溫(℃)	22.6	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣礁溪鄉匏崙坡段933-1地號	地點

深溝宜蘭 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	019	編號
水溫(℃)	22.6	--
濁度(NTU)	0.20	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣礁溪鄉德陽路123號	地點