大同鄉2026年6月份水質數據

廣興羅東 | 2026年06月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	045	編號
水溫(℃)	27.9	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.9	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣大同鄉新光巷100號	地點

深溝四季 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	028	編號
水溫(℃)	22.1	--
濁度(NTU)	0.40	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣大同鄉四季村和勳巷12號	地點

廣興羅東 | 2026年06月15日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	045	編號
水溫(℃)	24.6	--
濁度(NTU)	0.20	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.50	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣大同鄉新光巷100號	地點

深溝松羅 | 2026年06月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	026	編號
水溫(℃)	25.0	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣大同鄉松羅村松羅中巷19號	地點

深溝南山 | 2026年06月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	029	編號
水溫(℃)	21.4	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	8.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.37	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

備註	宜蘭縣大同鄉南山村泰雅路7段152號	地點

深溝英士 | 2026年06月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	027	編號
水溫(℃)	29.9	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣大同鄉英士村梵梵巷22-5號	地點