員山鄉2026年7月份水質數據

深溝宜蘭 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	010	編號
水溫(℃)	23.9	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉大湖段隘界路隘界401-20地	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	011	編號
水溫(℃)	29.6	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	7	100
備註	宜蘭縣員山鄉大湖路20-6號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	013	編號
水溫(℃)	26.9	--

濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉枕山村枕山路二段140號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	014	編號
水溫(℃)	27.5	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.35	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉枕山村慶安路60號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月22日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	012	編號
水溫(℃)	23.8	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉枕山路133號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	006	編號
水溫(℃)	29.4	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉金山西路265號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	007	編號
水溫(℃)	30.0	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉金山西路86號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	005	編號

水溫(℃)	25.2	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉員山路二段236號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	009	編號
水溫(℃)	29.2	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.36	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉員山路二段411號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	010	編號
水溫(℃)	26.8	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0

大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉大湖段隘界路隘界401-20地	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	011	編號
水溫(℃)	29.6	--
濁度(NTU)	0.25	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉大湖路20-6號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	013	編號
水溫(℃)	29.5	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉枕山村枕山路二段140號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	014	編號
水溫(℃)	30.8	--
濁度(NTU)	0.30	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉枕山村慶安路60號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	012	編號
水溫(℃)	28.0	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉枕山路133號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	006	編號
水溫(℃)	28.0	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3

pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉金山西路265號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	007	編號
水溫(℃)	31.2	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉金山西路86號	地點

深溝宜蘭 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	005	編號
水溫(℃)	26.0	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.3	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.57	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣員山鄉員山路二段236號	地點