冬山鄉2025年5月份水質數據

廣興羅東 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	049	編號
水溫(℃)	23.2	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉丸山路108號	地點

廣興羅東 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	046	編號
水溫(℃)	27.5	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉大進七路51號	地點

廣興羅東 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	047	編號
水溫(℃)	27.1	--
濁度(NTU)	0.15	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.47	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉大進村（路）407號	地點

廣興羅東 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	050	編號
水溫(℃)	24.1	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉大興村中興路37號	地點

廣興羅東 | 2025年05月21日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	048	編號
水溫(℃)	26.7	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100

備註	宜蘭縣冬山鄉安平村內城段783地號	地點

廣興羅東 | 2025年05月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	031	編號
水溫(℃)	25.5	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉廣興路36號	地點

廣興羅東 | 2025年05月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	030	編號
水溫(℃)	26.4	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉廣興路90巷51號	地點

廣興羅東 | 2025年05月07日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	049	編號
水溫(℃)	23.1	--
濁度(NTU)	0.15	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.46	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉丸山路108號	地點

廣興羅東 | 2025年05月07日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	046	編號
水溫(℃)	22.3	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉大進七路51號	地點

廣興羅東 | 2025年05月07日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	047	編號
水溫(℃)	22.0	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.49	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100

備註	宜蘭縣冬山鄉大進村（路）407號	地點

廣興羅東 | 2025年05月07日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	050	編號
水溫(℃)	23.8	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	6.8	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉大興村中興路37號	地點

廣興羅東 | 2025年05月07日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	048	編號
水溫(℃)	24.6	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉安平村內城段783地號	地點

廣興羅東 | 2025年05月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	031	編號
水溫(℃)	24.0	--
濁度(NTU)	0.10	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.52	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉廣興路36號	地點

廣興羅東 | 2025年05月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	030	編號
水溫(℃)	24.2	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.0	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.54	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣冬山鄉廣興路90巷51號	地點