五結鄉2025年5月份水質數據

廣興羅東 | 2025年05月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	036	編號
水溫(℃)	27.8	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.53	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉孝威村孝威路326號	地點

廣興羅東 | 2025年05月19日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	035	編號
水溫(℃)	27.0	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉鎮安村二結路132號	地點

廣興羅東 | 2025年05月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	036	編號
水溫(℃)	25.7	--
濁度(NTU)	0.25	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.32	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉孝威村孝威路326號	地點

廣興羅東 | 2025年05月05日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	035	編號
水溫(℃)	24.7	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.44	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉鎮安村二結路132號	地點