五結鄉2025年9月份水質數據

廣興羅東 | 2025年09月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	036	編號
水溫(℃)	28.2	
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.34	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉孝威村孝威路326號	地點

廣興羅東 | 2025年09月03日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	035	編號
水溫(℃)	27.6	
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.45	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉鎮安村二結路132號	地點

廣興羅東 | 2025年09月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	036	編號
水溫(℃)	30.4	
濁度(NTU)	0.10	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.6	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.33	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉孝威村孝威路326號	地點

廣興羅東 | 2025年09月01日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	035	編號
水溫(℃)	28.0	
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.42	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉鎮安村二結路132號	地點