五結鄉2026年7月份水質數據

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	036	編號
水溫(℃)	29.9	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.48	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉孝威村孝威路326號	地點

廣興羅東 | 2026年07月20日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	035	編號
水溫(℃)	30.1	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.43	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉鎮安村二結路136-1號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	036	編號
水溫(℃)	30.0	--
濁度(NTU)	0.20	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.7	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.30	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉孝威村孝威路326號	地點

廣興羅東 | 2026年07月06日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	035	編號
水溫(℃)	29.6	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.41	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣五結鄉鎮安村二結路136-1號	地點