宜蘭市2024年4月份水質數據

深溝宜蘭 | 2024年04月24日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	017	編號
水溫(℃)	23.6	--
濁度(NTU)	0.10	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.1	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣宜蘭市梅洲二路141號	地點

深溝宜蘭 | 2024年04月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	001	編號
水溫(℃)	24.9	--
濁度(NTU)	0.20	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.5	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.40	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	1	100
備註	宜蘭縣宜蘭市宜興路三段202號	地點

深溝宜蘭 | 2024年04月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	017	編號
水溫(℃)	22.4	--
濁度(NTU)	0.15	2

色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.2	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.55	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣宜蘭市梅洲二路141號	地點

深溝宜蘭 | 2024年04月08日

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
取樣地點	002	編號
水溫(℃)	29.6	--
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	無	3
pH值	7.4	6.0-8.5
自由有效餘氯mg/L	0.39	0.2-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升)	<1	6
總菌落數 (CFU/毫升)	<1	100
備註	宜蘭縣宜蘭市復興路一段5號	地點