圳頭淨水場水質數據

2025年 第4季

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
濁度(NTU)	0.10	2
色度	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
鹼度(碳酸)	37.5	
pH值	7.6	6.0-8.5
氯鹽(mg/L)	5.04	250
硫酸鹽(mg/L)	12.5	250
氟鹽(mg/L)	0.07	0.8
氨氮(mg/L)	ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	1.63	10.0
總溶解固體量	88.0	500
自由有效餘氯	0.59	0.2-1.0
總硬度(mg/L)	46.5	300
鐵(mg/L)	0.0149	0.3
錳(mg/L)	ND	0.05
導電度(25℃)(μmho/cm)	-	
大腸桿菌群CFU/100mL	<1	6
總菌落數	1	100
陰離子界面活性劑(mg/L)	ND	0.5