澳花淨水場水質數據

2026年 第2季

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
濁度(NTU)	0.30	2
色度	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
鹼度(碳酸)	84.6	
pH值	8.1	6.0-8.5
氯鹽(mg/L)	5.99	250
硫酸鹽(mg/L)	26.4	250
氟鹽(mg/L)	0.05	0.8
氨氮(mg/L)	ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	0.23	10.0
總溶解固體量	158	500
自由有效餘氯	0.39	0.2-1.0
總硬度(mg/L)	99.8	300
鐵(mg/L)	ND	0.3
錳(mg/L)	ND	0.05
導電度(25℃)(μmho/cm)	240	
大腸桿菌群CFU/100mL	<1	6
總菌落數	<1	100
陰離子界面活性劑(mg/L)	-	0.5