

碧候淨水場水質數據

2026年 第1季

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
濁度(NTU)	0.20	2
色度	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
鹼度(碳酸)	28.3	
pH值	7.8	6.0-8.5
氯鹽(mg/L)	4.73	250
硫酸鹽(mg/L)	9.15	250
氟鹽(mg/L)	0.05	0.8
氨氮(mg/L)	ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	0.29	10.0
總溶解固體量	78.0	500
自由有效餘氯	0.67	0.2-1.0
總硬度(mg/L)	25.9	300
鐵(mg/L)	0.0143	0.3
錳(mg/L)	ND	0.05
導電度(25°C)(μ mho/cm)	87	
大腸桿菌群CFU/100mL	<1	6
總菌落數	1	100
陰離子界面活性劑(mg/L)	ND	0.5