# 照安淨水場水質數據

2024年 第1季

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---|---|---|
| 濁度(NTU) | 0.30 | 2 |
| 色度 | <5 | 5 |
| 臭度(初嗅數) | <1 | 3 |
| 鹼度(碳酸) | 96.8 | |
| pH值 | 7.5 | 6.0-8.5 |
| 氯鹽(mg/L) | 4.78 | 250 |
| 硫酸鹽(mg/L) | 26.5 | 250 |
| 氟鹽(mg/L) | 0.08 | 0.8 |
| 氨氮(mg/L) | ND | 0.1 |
| 亞硝酸鹽氮(mg/L) | ND | 0.1 |
| 硝酸鹽氮(mg/L) | 0.61 | 10.0 |
| 總溶解固體量 | 170 | 500 |
| 自由有效餘氯 | 0.44 | 0.2-1.0 |
| 總硬度(mg/L) | 105 | 300 |
| 鐵(mg/L) | 0.0129 | 0.3 |
| 錳(mg/L) | ND | 0.05 |
| 導電度(25℃)(μmho/cm) | 253 | |
| 大腸桿菌群CFU/100mL | <1 | 6 |
| 總菌落數 | <1 | 100 |
| 陰離子界面活性劑(mg/L) | ND | 0.5 |