

台旭環境科技中心股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第027A號

檢驗室名稱：台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：新北市新莊區五權一路一號四樓之五 電話：(02)2299-0212-4

採樣行程編號：EZDW24120080

專案編號：EZ113F1264

飲用水處理藥劑檢驗報告

受測單位：台灣自來水股份有限公司第九區管理處

樣品名稱：次氯酸鈉

樣品特性：飲用水藥劑

樣品編號：1264F0010

取樣單位：台灣自來水股份有限公司第九區管理處

取樣者：曾伯倫

取樣地址：---

契約編號：113玖料約字第04號第15批

委託單位：台灣自來水股份有限公司第九區管理處

取樣日期：113年12月16日

收樣日期：113年12月17日16時34分

報告日期：113年12月27日

報告編號：EZ113F1264

聯絡人：連怡婷

檢測目的：工程驗收

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	契約規定標準值
汞(Hg)	ND(<0.0082)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D434.11B	<0.16 ppm
砷(As)	ND(<0.0077)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA D433.11B	<0.8 ppm
鎘(Cd)	ND(<0.0033)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉛(Pb)	ND(<0.062)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<0.8 ppm
鉻(Cr)	ND(<0.013)	ppm	NIEA D406.45B/NIEA M104.02C	<1.6 ppm
溴酸鹽(Bromate)	22.4	ppm	NIEA D406.45B/NIEA W415.54B	<40 ppm
*****	*以下空白*	**	*****	*****
擬： 經判讀報告結果，符合 契約規範，擬准予驗收。				
品質課課長蔡佩芳				

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 林家揚(EZI-09)、游立萍(EZI-20)。
2. 本報告共1頁，分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本樣品非本公司採樣，樣品基本資料均為客戶提供，本報告僅對該樣品負責。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢測機構名稱：台旭環境科技中心股份有限公司
負責人：江誠榮

報告專用章
台旭環境科技中心
股份有限公司
負責人：江誠榮
檢驗室主管：蔡明美

檢驗室主管：蔡明美

報告專用章
林家揚

台灣自來水股份有限公司 第九區管理處水質課
飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱：	台水 九 區水質課	樣品特性：	次氯酸鈉
實驗室地址：	花蓮縣花蓮市松園街8號	採樣日期時間：	2024/12/16 14:35
交貨契約字號：	113玖料約字第04號	收樣日期時間：	2024/12/16 14:50
採樣單位：	台水花蓮檢驗室	樣品編號：	13120010C1
採樣地點：	區處、婆婆礁、客城	檢測方法：	自來水公司次氯酸鈉採購規格
交貨批號：	第15批	報告日期：	2024/12/25
聯絡人：	蔡佩芳	報告編號：	00179

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範
外觀		2024/12/19	淡黃色透明液體	
游離鹼	%	2024/12/19	1.2	2.0%以下
有效氯	%	2024/12/19	11.3	10%以上
水不溶物	%	2024/12/17	0.0011	0.01%以下
以下空白				

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第九區管理處

負責人： 李慶興

實驗室主管
(簽名) 蔡佩芳