

台灣自來水股份有限公司 第九區管理處水質課

飲用水水質處理藥劑檢驗報告

實驗室名稱： 台水 九 區水質課 樣品特性： 次氯酸鈉
實驗室地址： 花蓮縣花蓮市松園街8號 採樣日期時間： 2024/04/15 09:00
交貨契約字號： 113玖料約字第04號 收樣日期時間： 2024/04/15 09:10
採樣單位： 台水九區總務室 樣品編號： 13040010C1
採樣地點： 區處
交貨批號： 第2批 報告日期： 2024/04/19
聯絡人： 蔡佩芳 報告編號： 00166

檢測項目	單位	檢驗日期	檢測值	契約規範	檢測方法
外觀		2024/04/16	淡黃色透明液體		CNS3397
游離鹼	%	2024/04/16	0.9	2.0%以下	CNS3397
有效氯	%	2024/04/16	11.3	10%以上	CNS3397
水不溶物	%	2024/04/16	0.0012	0.01%以下	CNS3397
以下空白					

備註： 本報告共 1 頁，分離使用無效。

聲明書：

- 樣品採樣程序未納入品保品管系統管理，本報告僅對樣品負責，不得隨意複製或作為宣傳廣告及法律訴訟之用。
- 茲保證本報告內容完全依照本公司規定方法並參酌認證實驗室品保品管規定執行，秉持公正、誠實進行樣品檢測，絕無虛偽不實。
- 吾人瞭解公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，成為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱： 台灣自來水股份有限公司 第九區管理處

負責人： 李慶興

實驗室主管
(簽名)

蔡佩芳

