

台水公司第九區管理處建築類設施維護管理執行情形表

維護設施地點	建築物公共安全檢查		升降設備		消防設備		高低壓設備	
	維護/檢查日期	維護結果	維護/檢查日期	維護結果	維護/檢查結果	維護結果	維護/檢查結果	維護結果
第九區管理處辦公室	111.10	合格	113.06	合格	113.05	合格	(高壓) 113.05	合格
花蓮服務所	112.03	合格	無升降設備		113.05	合格	(低壓) 免辦理	
吉安壽豐服務所	111.10	合格	無升降設備		113.05	合格	(低壓) 免辦理	
鳳林營運所	111.10	合格	無升降設備		113.05	合格	(低壓) 免辦理	
玉里營運所	111.10	合格	無升降設備		113.05	合格	(低壓) 免辦理	